



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ненецкому автономному округу

Авиаторов ул., д.7, г. Нарьян-Мар, 166000

Тел/факс 4-21-58 E-mail: turpnao@atnet.ru

ОКПО 75033267, ОГРН 1058383000301 ИНН/КПП 2983002647/298301001

**Предписание об устранении выявленных нарушений
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ненецкому автономному округу**

10.03.2020 года

НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7.
(место выдачи предписания)

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой Светланой Владимировной при проведении плановой выездной проверки с «10» февраля 2020 года по «10» марта 2020 года, по Распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Кирхар Н.В. № 4 от 3 февраля 2020 года в отношении юридического лица – государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Усть-Кара», расположенного по адресу: 166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 14 (школа), ул. Центральная, д. 29 (интернат), ул. Центральная, д. 37 (пищеблок), ул. Озерная, д. 10 «А» (банно-прачечный комплекс)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

ст. 11, 17, 28, 39 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

С целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 14 (школа)

1. Обеспечить функционирование всего санитарно-технического оборудования в туалетных. Основание: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Обеспечить подбор учебной мебели в 4 классе в соответствии с ростом

- обучающихся. Основание: п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Оборудовать кабинеты физики и химии специальными демонстрационными столами, установленными на подиумы и ученическими столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитных бортиков по их наружному краю. Основание: п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 4. Обеспечить работу вытяжного шкафа в кабинете химии. Основание: п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 5. Оборудовать вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии. Основание: п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 6. Обеспечить площадь в мастерской для трудового обучения мальчиков (столярная мастерская) не менее 6 м^2 на одно рабочее место. Основание: п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 7. Оборудовать столярную мастерскую умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.
 8. Оборудовать мастерскую для мальчиков на первом этаже школы. Основание: п. 5.19.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. Обеспечить температуру воздуха и относительную влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Основание: п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. Оборудовать вытяжную вентиляцию в кабинете трудового обучения мальчиков (столярной мастерской). Основание: п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. Обеспечить непрерывную подачу холодной воды в туалеты школы и устройства подогрева воды. Основание: п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. Оборудовать здание школы внутренней системой канализации с устройством локальных очистных сооружений. Основание: п. 8.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 13. Составить расписание уроков в соответствии с требованиями раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10.
 14. Обеспечить прохождение работниками ГБОУ НАО «ОШ п. Усть-Кара» медицинского осмотра в полном объеме, вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и внесение данных в личную медицинскую книжку. Основание: п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 15. Обеспечить производственный контроль ГБОУ НАО «ОШ п. Усть-Кара» за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований и испытаний. Основание: п. 1.5, п. 2.1, п. 2.5, п. 2.6, п. 4.1 СП 1.1.1058-01.

166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 29 (интернат).

16. Обеспечить непрерывную подачу воды в помещение интерната, в том числе в помещение умывальной и туалетную. Основание: п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. Обеспечить уровень искусственной освещенности в жилых комнатах №3 и №4 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Основание: п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
18. Обеспечить температуру воздуха в жилых комнатах №1, №3, и №4 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Основание: п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

19. Оборудовать для детей, проживающих в интернате, следующие помещения: туалет, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук; комната гигиены; комната для сушки одежды и обуви; помещение стирки и глажки личных вещей, помещения для медицинского обслуживания: кабинет врача и изолятор. Основание: п. 4.33, п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
20. Обеспечить отделку потолков и стен всех помещений интерната без щелей, трещин, деформаций, гладкую допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции. Основание: п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15.
21. Обеспечить отделку полов в помещениях интерната без щелей и дефектов, гладкую. Основание: п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15.
22. Обеспечить обивку мягкой мебели, допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции, либо наличие специальных сменных чехлов, позволяющих проводить их стирку. Основание: п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15.

166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 37 (пищеблок)

23. Оборудовать здание пищеблока внутренней системой водопровода и внутренней системой канализации с устройством локальных очистных сооружений. Обеспечить непрерывную подачу воды на пищеблок с устройством систем подогрева воды. Обеспечить пищеблок водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности питьевого водоснабжения. Основание: п. 3.1, п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
24. Оборудовать здание пищеблока отоплением, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Основание: п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.12 СП 2.3.6.1079-01.
25. Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Основание: п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
26. Обеспечить ремонт духового шкафа, оборудованного в производственном помещении. Основание: п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
27. Обеспечить хранение чистой столовой посуды в шкафах, установленных рядом с раздаточной линией. Основание: п. 4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
28. Обеспечить наличие инвентаря с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для порционирования блюд. Основание: п. 4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
29. Не допускать использование деревянных разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями. Основание: п. 4.12 Основание: п. 4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
30. Обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды. Основание: п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
31. Обеспечить соблюдение режима мытья столовой посуды. Основание: п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
32. Обеспечить хранение разделочных досок и ножей непосредственно на рабочих местах. Основание: п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.
33. Не допускать прием и хранение пищевых продуктов без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов. Основание: п. п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.
34. Оборудовать производственные помещения умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Основание: п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.
35. Не допускать хранение личных вещей персонала в производственных

- помещениях. Основание: п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
36. Согласовать примерное меню на горячие завтраки для детей 7-11 и 12-18 лет с Управлением Роспотребнадзора по НАО. Основание: п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 37. Обеспечить фактический рацион питания детей горячими завтраками в соответствии с утвержденным примерным меню. Основание п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 38. Согласовать примерное меню для детей 7-11 и 12-18 лет, проживающих в интернате с Управлением Роспотребнадзора по НАО. Основание: п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 39. Обеспечить фактический рацион питания детей, проживающих в интернате в соответствии с утвержденным примерным меню. Основание п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.

166750, Ненецкий автономный округ, п. Усть-Кара, ул. Озерная, д. 10 «А» (банно-прачечный комплекс)

40. Обеспечить планировку прачечной с учетом поточности технологического процесса, исключающего пересечение потоков чистого и грязного белья, оборудовать чистое и грязное отделение. Основание: п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2646-10.
41. Обеспечить отделку стен и полов прачечной в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2646-10.

Срок исполнения Предписания до 10.10.2020 года.

О выполнении предписания об устранении выявленных нарушений юридическое лицо – должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу, выдавшее предписание в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока установленного для исполнения данного предписания, путем направления должностному лицу письменного извещения:

- по факсимильной связи – номер факса 8-818-53-4-21-58.
- курьерским, либо почтовым направлением по адресу: дом 7, улица Авиаторов, город Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа, 166000.
- на адрес электронной почты E-mail: turgpnao@mail.ru.


В досудебном порядке в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Управление.

Предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим юридическое лицо и должностное лицо предупреждаются об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по НАО



С.В. Брылева